

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Федеральное государственное казенное учреждение «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование территориального органа МЧС России)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: fire@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

636000, Томская обл., г. Северск, ул. Транспортная, 8

Телефон: 77 90 01, телефакс: 77 90 19, телефон доверия: 77 90 09, e-mail: ogpn@ugps8.sels.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 65 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,

(МБДОУ «Детский сад № 50»)

гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8 МЧС России» по пожарному надзору № 65 «02» 07 2018 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период:

с 09 ч. 00 мин. «06» 07 2018 г. по 14 ч. 00 мин. «31» 07 2018 г.

проведена проверка Государственным инспектором ФГКУ «Специальное управление

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

ФПС № 8 МЧС России по пожарному надзору майором внутренней службы Дунаевой Ириной Викторовной

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

зданий, помещений, расположенных по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Северная, 12, ул. Северная, 32.

совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 50» Загрядской И.В., заместителем заведующего по

административной и хозяйственной работе Зотовой Ю.Б., начальником хозяйственного отдела Ивановой Н.А.

(указываются должность, фамилия, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов в здании МБДОУ «Детский сад № 50» по адресу: г. Северск, ул. Северная, 32 (из помещения загрузочной пищеблока - № 132, тамбур - № 131, 101, 102, 103, эвакуационный выход напротив приемного помещения медицинского кабинета - № 142).	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; ст. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 33, 35, п/п а 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	29.10.2018	

		Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ).		
2.	Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запоров на дверях эвакуационных выходов первого этажа в здании МБДОУ «Детский сад № 50» по адресу: г. Северск, ул. Северная, 12.	ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»; ст. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». п. 33, 35, п/п а 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ).	29.10.2018	
3.	Обеспечить исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей в здании МБДОУ «Детский сад № 50» по адресу: г. Северск, ул. Северная, 32.	п. 37(1) ППР в РФ.	17.09.2018	
4.	Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях в здании МБДОУ «Детский сад № 50» по адресу: г. Северск, ул. Северная, 32.	п. 6 ППР в РФ	17.09.2018	
5.	Обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях в здании МБДОУ «Детский сад № 50» по адресу: г. Северск, ул. Северная, 12.	п. 6 ППР в РФ	17.09.2018	
6.	Разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности для помещений складского назначения по адресу: г. Северск, ул. Северная, 12.	п. 2 ППР в РФ	17.09.2018	
7.	Разработать инструкцию о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре в здании МБДОУ «Детский сад № 50» по адресу: г. Северск, ул. Северная, 12.	п. 12 ППР в РФ	17.09.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок являются обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности, в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности, несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор ФГКУ «Специальное управление ФПС № 8

МЧС России» по пожарному надзору Дунаева И.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » 04 20 18 г.



Предписания для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50»

(должность)

Загрядская И.В.

(фамилия, инициалы)

« 31 » 04 20 18 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.