



**План**  
**устранения выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности,**  
**согласно Предписанию № 167 от 15.12.2016, выданному ОГПН ФГКУ «СУ ФПС № 8 МЧС России»**

Мероприятия по устранению	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
Обеспечить необходимое заполнение проемов в противопожарных преградах помещения хранения спортивного инвентаря и общего коридора (разный класс функциональной пожарной опасности) расположенного на первом этаже, противопожарной дверью с пределом огнестойкости не менее чем EI 30	до 01.12.2018	Зам.зав. по АХР Зотова Ю.Б.	<i>выполнено 25.04.2017</i>
Обеспечить наличие на двери помещения складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	до 01.09.2017	Зам.зав. по АХР Зотова Ю.Б.	<i>выполнено 03.07.2017</i>

Составил

Н.В.Еремина, зам.зав. по ВМР